



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 12/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70»

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 12

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 12 от «13» января 2021 г. ВрИО главного государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч. 00 мин. «21» января 2021 г. по 15ч. 00 мин. «21» января 2021 г., а также в период с ч. мин. «__» января 2021 г. по ч. мин. «__» января 2021 г проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70» фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 12

проверку проводили:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору лейтенант
внутренней службы Рудненко Милана Викторовна,

совместно с: Заведующей МАДОУ «Детский сад №70» Филоненко О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Соблюсти требования для СОУЭ по применению текста оповещения: в дошкольных	ст. 1, ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008	01.12.2021	

	учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещается только работники учреждения при помощи специального текста, который не должен содержать слова, способных вызвать панику,	года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 таблицы 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;		
2.	Оборудовать помещения логоскопа и психолога пожарными извещателями,	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.2, п. 13.3.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	01.12.2021	
3.	Обеспечить нормированную ширину горизонтального участка пути эвакуации в свету (коридор левого крыла второго этажа, между музыкальным залом и групповой ячейкой),	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4, 5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;	01.12.2021	
4.	Обеспечить нормированную ширину горизонтального участка пути эвакуации в свету (коридор административного блока, выход из помещения спортивного зала),	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4, 5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.12.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче-

скими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица проводившего проверку:


(подпись)
«28» января 2021 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Рудненко Милана Викторовна.

Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» января 2021г.

(подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы К.Л. Шендрик

