



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску - Камчатскому
683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85 телефон (факс) 8(4152)30-10-67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
о назначении административного наказания

« 15 » ноября 2022 г.

(дата)

г. Петропавловск-Камчатский

(место составления, город, село, район)

Я, Заместитель главного государственного инспектора г. Петропавловска – Камчатского по пожарному надзору майор внутренней службы Гриднев Евгений Юрьевич,
(должность, наименование органа ГПН, фамилия, инициалы государственного инспектора, составившего протокол)

рассмотрев протокол об административных правонарушениях № 147 от «10» ноября 2022 года и материалы дела, по факту совершения административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица:

1. **Полное название юридического лица:** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» Петропавловск-Камчатского городского округа

2. **Юридический адрес, расположено в:** г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 12

3. **Номер регистрационного документа** ИНН 4101163270; ОГРН 1144101001868 КПП:410101001

4. **Орган, зарегистрировавший юридическое лицо** управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю

5. **Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета** отделение Петропавловск-Камчатский, Единый казначейский счет 40102810945370000031

6. **Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:** Филоненко Ольга Викторовна

7. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица** приказ №7-л от 16.08.2019 года

8. **Документ, удостоверяющий личность законного представителя** паспорт серии 7600 №334702 выдан ОВД Нерчинского района Читинской области от 15.12.2001 г.

9. **Привлекалось ли ранее к административной ответственности**
не привлекалось

(указываются когда наложено административное наказание, по какой статье КоАП РФ, его вид, дата окончания исполнения постановления)

«10» ноября 2022 года в «11» час. «00» мин. в ходе проведения планового мероприятия по контролю отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 12 юридическое лицо – МАДОУ «Детский сад № 70» нарушило требования действующего законодательства в области пожарной безопасности,

а именно:

1. Руководитель организации не прошел обучение мерам пожарной безопасности п. 3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. Дверь выхода из административного блока на лестничную клетку не оборудована приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах ч.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст.

6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

3. На путях эвакуации в коридорах, (коридоры поз. 29, 48, 60 -1 этаж, поз.25, 27, 43, 52 - 2 этаж согласно технического паспорта здания) установлена мебель, препятствующая безопасной эвакуации п.п. «б» п. 27 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

4. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов (зимний сад, методический кабинет) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на ключ) п. 26 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

5. В спортивном зале не установлены защитные конструкции для пожарных извещателей п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"

6. Ширина коридора (поз .48) пищеблока с учетом двустороннего открывания дверей составляет менее 1 м, а именно: 0,5 м (ширина фактическая коридора 1,1 метр ширина дверных полотен 0,89 м) п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 п. 4.3.4 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

7. Дверь аварийного выхода на кровлю здания II степеней огнестойкости класса С0 выполнена не в соответствии с нормативными требованиями 1,5x0,75м (установлена дверь с размерами 1,07x0,78 м) п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2.4 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

8. На лестничном марше перед дверью аварийного выхода на кровлю установлены вещи, мебель, препятствующие безопасной эвакуации. п.п. «б» п. 27 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

9. Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия менее 1 м (0,5 м) (складское помещение рядом с группой «Клубничка») п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.32 СП 484.1311500.2020: «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

10. В подвальном помещении оборудовано рабочее место - мастерская, а так же на всей площади подвального помещения организовано хранение старой мебели, декораций, ведер с краской, листов поликарбоната. п.п. «б» п. 16 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11. В электрощитовой над дверным проемом не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте пересечения противопожарной преграды электрическими проводами, кабелями. п. 15 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

12. На объекте защиты в тамбурах левого и правого крыла размещены (установлены) комоды, по одному в каждом тамбуре п.п. «в» п. 27 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

13. На объекте защиты в групповых ячейках над эвакуационными выходами, ведущими в безопасную зону отсутствуют, световые оповещатели «Выход» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

14. Ширина лестничных маршей для заданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. – здания дошкольных образовательных организации менее 1,35 метра, а именно:

- в лестничной клетке (поз. 1 согласно плана 2-го этажа технического паспорта на здание) - 1,05 метра;

- в лестничной клетке поз. 35 (нумерация помещений согласно плана 2-го этажа технического паспорта на здание) – 1,04 метра; п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1.5 п.п. «а» п.4.4.1 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

15. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности:

- коридор (поз. 27 согласно плана 2-го этажа технического паспорта на здание) с учетом двухстороннего открывания двери из помещений в коридор менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек (ширина прохода составляет 0,8 метра);

- коридор (поз. 39 согласно плана 2-го этажа технического паспорта на здание) с учетом одностороннего открывания двери из помещения спортивного зала поз. 42 в коридор менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек (ширина прохода составляет 0,9 метра);

- коридор (поз. 34 согласно плана 2-го этажа технического паспорта на здание) с учетом одностороннего открывания двери из помещения музыкального зала поз. 31 в коридор менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек (ширина прохода составляет 0,88м.);

- по коридору (поз. 29 согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) при числе эвакуирующихся более 15 человек с учетом двустороннего открывания дверей из помещений в коридор, ширина прохода составляет 0,53 метра;

- по коридору (поз. 60 согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) при числе эвакуирующихся более 15 человек с учетом двухстороннего открывания дверей из помещений в коридор – ширина прохода составляет 0,56 метра; п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1.5 п. 4.3.4, п. 5.1.2 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

16. Ширина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 м: групповой (поз. 11 согласно плана 2-го этажа технического паспорта на здание) на лестницу 3-го типа, (ширина выхода составляет 1,02 метра);

групповой (поз. 18 согласно плана 2-го этажа технического паспорта на здание) на лестницу 3-го типа (ширина выхода составляет 1,12 метра);

- групповой (поз. 62 согласно плана 2-го этажа технического паспорта на здание) на лестницу 3 типа (ширина выхода составляет 1,12 метра);

- групповой поз. 57 согласно плана 2-го этажа технического паспорта на здание) на лестницу 3 типа (ширина выхода составляет 1,12 метра);

- лестничной клетки (поз. 1 согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) непосредственно наружу (ширина выхода составляет 1,08 метра);

- из тамбура поз. 10 в тамбур поз. 11 (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина выхода составляет 1,10 метра;

- из тамбура поз. 11 непосредственно наружу (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина выхода составляет 1,10 метра);

- из коридора поз. 27 в коридор поз. 29 (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина выхода составляет 1,08 метра;

- из тамбура поз. 24 непосредственно наружу (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина выхода составляет 1,0 метр;

- из помещения поз. 25 непосредственно наружу (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина составляет 1,10 метра;

- лестничной клетки поз. 47 в тамбур (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина составляет 0,81 метра;

- из тамбура лестничной клетки №47 непосредственно наружу (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина выхода составляет 0,81, метра;

- из тамбура поз. 71 в тамбур поз. 72 (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина выхода составляет 1,12 метра;

- из тамбура (поз. 72 согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) непосредственно наружу – ширина выхода составляет 1,12 метра;

- из помещения групповой поз. 73 в тамбур поз. 72 (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина выхода составляет 0,7 метра;
- из коридора поз. 70 в коридор поз. 60 (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина выхода составляет 1,04 метра;
- из тамбура поз. 86 в тамбур поз. 85 (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина составляет 1,10 метра;
- из тамбура поз. 85 непосредственно наружу (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина выхода составляет 0,94 метра;
- из помещения поз 87 непосредственно наружу (согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) ширина составляет 1,10 метра; п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1.5 п. 5.1.4 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

17. Ширина горизонтальных участков пути эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности по коридору (поз. 39 согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) с учетом двустороннего открывания дверей из помещений в коридор менее 1,0 м (ширина прохода составляет 0,5 метра);

- по помещению горячего цеха № 53 (нумерация помещений указана согласно плана 1-го этажа технического паспорта на здание) с учетом двустороннего открывания двери из помещений менее 1,0 м (ширина прохода составляет 0,4 метра) п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1.5, п. 4.3.3 п. 4.3.4, СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

18. В лестничной клетке поз. 1 (согласно технического паспорта на здание) устроены открывающиеся световые проемы размером менее 1,2 м² в наружной стене здания (окна), при этом устройство для его открывания расположено выше 1,7 м от уровня площадки (расположено на высоте 2,34 метра) п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

19. На объекте защиты отсутствует система противодымной защиты или естественного проветривания в коридорах первого и второго этажа здания (ширина открывающихся оконных проемов 4 шт. в коридорах 1-го и 2-го этажей составляет 0,52 метра) п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. «в» п. 7.2, п.п. «к» п. 7.14, п. 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

За данные нарушения предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

Статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности, к которым относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила), настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», организации обязаны соблюдать правила пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении подлежит выяснению, в том числе виновность лица в совершении административного правонарушения.

Установление виновности предполагает доказывание факта, что именно данное лицо совершило административное правонарушение. Выяснение указанного вопроса имеет основополагающее значение для всестороннего полного и объективного рассмотрения дела и своевременного привлечения виновного лица к административной ответственности.

Обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, могут быть установлены различными доказательствами, перечисленными в ч. 2 ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» Петропавловск-Камчатского городского округа (далее МАДОУ «Детский сад № 70») несёт административную ответственность за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

МАДОУ «Детский сад № 70» не предприняло должных мер к соблюдению требований правил пожарной безопасности, в связи с чем, в его действиях усматривается состав административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 КоАП.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 КоАП РФ, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ, подведомственно органам государственного пожарного надзора.

Согласно ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, данные о лице, привлекаемом к административной ответственности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ выявленные административные правонарушения совершены впервые, а также причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба, не наступило.

Указанные правонарушения являются длящимися, поэтому в силу части 2 статьи 4.5 КоАП РФ срок, в течение которого лицо может быть привлечено к административной ответственности, исчисляется со дня обнаружения административного правонарушения.

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие в действиях (бездействии) юридического лица – МАДОУ «Детский сад № 70» события административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса и частями 6, 6¹, 7 данной статьи.

Исследовав материалы дела, в том числе акт № 41-002-2022/0273ак от 10.11.2022 г. протокол об административных правонарушениях от «10» ноября 2022 года № 147, по факту совершения административных правонарушений, ответственность за которые

предусмотрена частью 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении МАДОУ «Детский сад № 70», считаю, что факт совершения административных правонарушений нашел свое подтверждение.

(нашел, не нашел)

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ законный представитель юридического лица – МАДОУ «Детский сад № 70», надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела. В назначенное время законный представитель юридического лица – МАДОУ «Детский сад № 70», на рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ _____ явился.

Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 4.2 КоАП РФ усматриваются обстоятельства смягчающие административную ответственность, так как лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административных правонарушениях ранее не привлекалось к административной ответственности, вину в совершении административных правонарушений признает в полном объеме.

В соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельств отягчающих административную ответственность при рассмотрении дела не установлено.

(указать конкретно (прописью) смягчающие либо отягчающие административную ответственность обстоятельства)

в присутствии доверенного лица _____

(Ф.И.О., № доверенности)

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34, п.1 ч.1 ст.29.9, ч.1,3,5 ст.29.10, ч.4 ст.24.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» Петропавловск-Камчатского городского округа, виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлечь к административной ответственности

в виде _____

предупреждения

(предупреждения или штрафа на сумму прописью)

Разъяснить законному представителю юридического лица – МАДОУ «Детский сад № 70», что настоящее постановление согласно ст. ст. 30.1., 30.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или получения копии в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленинградская, 25 или в районном суде.

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:

Наименование получателя платежа:

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, л/с 04381865620 в УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский// ЕКС 40102810945370000031// номер Казначейского сч. 03100643000000013800 в отделение Петропавловск-Камчатского Банка России// УФК по Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском БИК 013002402, КПП 410101001, ОКТМО 30701000, ИНН 4101120929, ОГРН 1074101008035, **КБК 177 1 16 01201 01 0004 140; УИН:17700714422001972439**

(номер счета получателя платежа) (наименование банка и банковские реквизиты) *штраф за нарушение ППР в РФ (постановление №147 от 15.11.2022)*

В соответствии со ст. 31.8 и ч. 1.3-3, ст. 32.2 КоАП РФ, при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней

со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.

Разъяснить, что в случае неуплаты суммы штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки (ст.31.5. КоАП РФ) руководствуясь ч. 1 ст. 32.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф будет взыскан в принудительном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которого производится наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Петропавловска – Камчатского
по пожарному надзору
майор внутренней службы



Г.Ю. Гриднев

Копию постановления получил:

✓ 
(подпись)

1 
(Ф.И.О.)

✓ « 15 » 11 2022 г.

Копия постановления направлена _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № 147 от «15» ноября 2022 г. исполнено « ___ » 20__ г.

Постановление № 147 от «15» ноября 2022 г. вступило в законную силу « ___ » 20__ г.

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, ст. 25.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Невершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.


2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Кроме того, мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации я не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно ч.2 ст. 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснено право давать объяснение на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться услугами переводчика

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1, ст. 25.4 Кодекса Российской Федерации, мне разъяснены и понятны.

✓ 

(подпись)



(Ф.И.О)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю 8(4152) 23-99-99